


GENERATOR مول 发电机组 GENERADOR EU26i/EU30is



OWNER'S MANUAL
دليل المالك
使用说明书
MANUAL DE EXPLICACIONES


© HONDA MOTOR CO., LTD. 2012

4MZS9600
00X4M-ZS9-6000

PRINTED IN JAPAN
400.2008.11

-1-

SPECIFICATIONS المواصفات		規格 ESPECIFICACIONES				
Model الموبيل Modelo	型号 Modelo	EU26i		EU30is		
Type الأنبوب Tipo	R	L	R	S	RH	
AC Rated Voltage (V) 额定交流电压 (V) Tension nominal de CA (V)	220 220	120 120		220 220		230 230
DC Rated Voltage (V) 额定直流电压 (V) Tension nominal de CC (V)			12	11		
Rated frequency (Hz) 额定频率 (赫兹) Frecuencia nominal (Hz)	50 50	60 60	50 50	60 60	50 50	
AC Rated Current (A) 额定交流电流 (A) Corriente nominal de CA (A)	11.0 11.0	23.4 23.4		12.8 12.8		12.2 12.2
DC Rated Current (A) 额定直流电流 (A) Corriente nominal de CC (A)	10 10		12	11		
AC Rated Output (kVA) 额定交流输出 (kVA) Salida nominal de CA (kVA)	2.4 2.4		2.8 2.8			
AC Maximum Output (kVA) 额定交流最大功率 (kVA) Salida maxima de CA (kVA)	2.6 2.6		3.0 3.0			



-2-

PRE-OPERATION CHECK 操作前检查 COMPROBACIÓN ANTES DE LA OPERACIÓN

ENGINE OIL LEVEL 油位 NIVEL DE ACEITE

Motor oils intended for Service classification SE or later will show this designation on the container. SAE 10W-30 is recommended for general, all temperature use. Select the appropriate viscosity for the average temperature in your area.


زيوت المحرك المخصصة للخدمات ذات التصنيف SE أو أحدث ستظهر هذا الرمز على الأواني. ينصح باستخدام زيت محرك ماركة SAE 10W-30.

عام عند جميع مستويات درجة الحرارة، اختار زيت ذو لزوجة مناسبة لعمل درجة الحرارة في منطقتك.

划分为供应类别 SE 或更高级别的机油在其容器上标有此标签。建议用户使用适用于所有气温的机油型号 SAE 10W-30。选择与当地平均气温相适应的粘度。


Los aceites de motor preparados para la clasificación de servicio SE o posterior muestran esta designación en el recipiente. Se recomienda el tipo SAE 10W-30 para aplicaciones generales a todas las temperaturas. Seleccione la viscosidad apropiada para la temperatura media de su localidad.

- 1. Check the oil level. If the oil level is low.
أقصى مستوى الزيت. إذا كان مستوى الزيت منخفض.
- 1. 检查油位。若油位低。
- 1. Compruebe el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo.




-3-

- 2. Add the oil to the lower edge of filler neck.
قم بإضافة الزيت إلى مستوى العنق السفل من عنق الماء.
- 2. 加油至注入口颈部的低位界线。
- 2. Añada aceite hasta el borde inferior del cuello de llenado.



STARTING THE ENGINE 起动发动机 ARRANQUE EL MOTOR

1. Turn the Fuel Valve to the "ON" position.
"ON" - قم بتدوير صمام الوقود إلى وضع الفتح "ON".
1. 将燃料阀调至“打开 (ON)”位置。
1. Girale la válvula de combustible a la posición "ON".
2. Pull the choke knob out to the CLOSED position.
Do not use the choke when the engine is warm.
CLOSED - لا تستخدم الخانق للخارج إلى وضع الغلق.
2. 将阻风门杆拉出至“关闭 (CLOSED)”位置。
发动机暖机时，不必操作阻风门。
2. Tire de la perilla del estrangulador a la posición CLOSED.
No emplee el estrangulador cuando el motor esté caliente.
3. (With electric starter)
Turn the starter switch to the "START" position.
"START" - (مع بادئ التشتغل الكهربائي)
"START" - قم بتدوير مفتاح الابدال إلى الموضع "START".
3. 将启动器开关调至“启动 (START)”位置。
3. (Con arrancador eléctrico)
Gire el interruptor de arranque a la posición "START".



-4-

GENERATOR USE 发电机组的使用 UTILIZACIÓN DEL GENERADOR

To keep the generator always in top mechanical and electrical condition, observe the following:

• للحافظ على المولد دائمًا في حالة ميكانيكية أو كهربائية ممتازة جداً تابع ما يلى:

• 如下所示，使发电机组在机械和电气方面均保持最佳状态。

• Para mantener siempre el generador en perfectas condiciones mecánicas y eléctricas, observe lo siguiente:

WARNING **注意** **WARNING** **警鳴** **ADVERTENCIA**


• To prevent electrical shock from faulty appliances, the generator should be grounded.

• لمنع الصدمة الكهربائية التي تحصل من الأجهزة العاطلة، يجب توصيل

السلك الأرضي للمولد الكهربائي.

• 为避免因装置故障发生电击，应将发电机组接地。

• Para evitar descargas eléctricas debidas a los aparatos averiados, el generador deberá conectarse a tierra.



- When the eco-throttle switch is turned on, the output of the generator is adjusted as demand by the equipment by changing the speed of the engine automatically.
- الخانق - الأقتصادي
• عند فتح الخانق - الأقتصادي، فإن خرج المولد الكهربائي يتغير حسب حاجة الجهاز الكهربائي من خلال تغيير سرعة المحرك بشكل أوتوماتيكي.

Eco-throttle

• When the eco-throttle switch is turned on, the output of the generator is adjusted as demand by the equipment by changing the speed of the engine automatically.

الخانق - الأقتصادي
• عند فتح الخانق - الأقتصادي، فإن المحرك سيدور بسرعة

ثابتة من أجل نقل معدل خرج الطاقة.


• When the eco-throttle switch is turned off, the engine runs at a constant speed so as to deliver the rated output.

عند غلق الخانق - الأقتصادي، فإن المحرك سيدور بسرعة ثابتة من أجل نقل معدل خرج الطاقة.

• When the eco-throttle switch is turned off, the engine runs at a constant speed so as to deliver the rated output.

关闭生态节气门开关后，发动机按照恒定速度运转，保持恒定功率。

• Cuando desconecta el interruptor del acelerador económico, el motor funciona a una velocidad constante para suministrar la salida nominal.




-7-

AC APPLICATION استخدام التيار المتناوب

1. Start the engine.
"ON" - قم بتدوير مفتاح المحرك إلى وضع الفتح "ON".
2. Turn the eco-throttle switch to the ON or OFF position.
وضع الفتتح "ON" أو "OFF".

交流应用 APLICACIÓN DE CA

1. 起动发动机。
1. Arranque el motor.



1. Start the engine.
"ON" - قم بتدوير مفتاح المحرك إلى وضع الفتح "ON".

2. Turn the eco-throttle switch to the ON or OFF position.
وضع الفتتح "ON" أو "OFF".

2. 打开或关闭生态节气门。

2. Ponga el interruptor del acelerador económico en la posición ON u OFF.

3. Confirm that the equipment to be used is switched off, and insert the plug of the equipment into the AC receptacle.

3. تأكد بأن الجهاز الكهربائي المراد استخدامه مطفىء. انزل قابس الجهاز الكهربائي في مقبس التيار المتناوب AC.

3. 关闭使用装置的开关，将装置的插头插入交流插座。

3. Confirme que el equipo a utilizar esté desconectado, e inserte la clavija del equipo en el receptáculo de CA.

4. Turn on the equipment to be used.

4. افتح الجهاز الكهربائي المراد استخدامه.

4. 打开装置开关，开始使用。



4. Conecte la alimentación del equipo a utilizarse.

- Normal operation:
The output indicator stays on.
- التشغيل الأعتادى:
يبقى مؤشر خرج الطاقة في حالة التشغيل.

• 正常操作：
输出指示灯持续点亮。

• Operación normal:
El indicador de salida queda encendido.

- Overloading, short circuit or overheating:
The overload indicator comes on and no power will be put out. Stop the engine and investigate the cause.
- الحمل الزائد، دائرة قصيرة أو فرط الاحماء:
أن مؤشر التيار الزائد سيشتعل، وسوف لا يكون هناك خرج بالقدرة الكهربائية. أوقف المحرك وتحقق من السبب.
- 过载、短路或过热：
过载指示灯点亮，并显示无电源。此时，应关闭发动机，检查原因。
- Sobrecarga, cortocircuito o sobrecalentamiento:
El indicador de sobrecarga se enciende y no se suministra alimentación. Pare el motor y busque la causa.



-8-

Parallel operation تشغيل متوازي

并行操作 OPERACIÓN PARALELA

These are the terminals into which the special cable/receptacle is inserted for parallel operation.

Always use only the special cable/receptacle for parallel operation.

EU26i-R type and EU30is-L, S types:

The special cable/receptacle is sold separately.

هناك أطراف متوازية لأخذ الكابل/المقبس الخاص للتشغيل المتوازي.

استخدم دائمًا الكابل/المقبس الخاص للتشغيل المتوازي.

فلاس أو روبي EU26i R وفلاس أو روبي EU30is L, S.

إن الكابل/المقبس الخاص بيعانع بشكل منفصل.

这些端子用于连接并行操作的特殊电缆 / 插孔。

只能使用并行操作的特殊电缆 / 插孔。

EU26i-R 型和 EU30is-L, S 型：

特殊电缆 / 插孔为单售品。

Hay terminales en los que se inserta el cable/receptáculo especial para la operación en paralelo.

Emplee siempre solamente el cable/receptáculo especial para la operación en paralelo.

EU26i tipo R y EU30is tipos L, S:

El cable/receptáculo especial se vende por separado.

Obtainable Output (kVA) 可输出 (kVA) **الخرج القابل للحصول عليه (كيلو فولط - أمبير (kVA)** **Salida posible (kVA)**

EU26i: 4.8 EU26i: ٤.٨
EU30is: 5.6 EU26is: ٥.٦


Do not mix the different models or types.

لتجنب الموديلات أو الأنواع المختلفة.


不得混合不同型号或机型。

No mezcle modelos ni tipos distintos.

- Connect the special cable/receptacle for parallel operation to the two generators.
- أربط الكابل/المقبس الخاص للتشغيل المتوازي إلى المولدات الكهربائيتين.
- 将并行操作特殊电缆 / 插座接至两个发电机。
- Conecte el cable especial/receptáculo para operación en paralelo a los dos generadores.



- Turn each eco-throttle switch to the ON or OFF (same position).
- قم بتدوير كل مفتاحي الخانق-الاقتصادي إلى وضع الفتح ON أو الغلق OFF (نفس الوضع).
- 打开或关闭每个生态节气门开关 (位置相同)。
- Ponga cada interruptor del acelerador económico en ON u OFF (en la misma posición).



- Start the engine.
- قم بتشغيل المحرك.
- 启动发动机。
- Arranque el motor.

- Turn on the equipment to be used. If the overload indicator comes on, stop each engine and investigate the cause.

- قم بتشغيل الجهاز الكهربائي المراد استخدامه.
- إذا اشتعل مؤشر الحمل الزائد، اغفف كلا المركين وتحقق من السبب.
- 打开装置开关，开始使用。若过载指示灯点亮，应停止发动机，检查原因。
- Conecte el equipo a utilizarse. Si se enciende el indicador de sobrecarga, para cada motor y busque la causa.

DC APPLICATION استخدام التيار المعاكس

NOTE: • The DC receptacle may be used for charging 12 volt automotive-type batteries only.

ملاحظة: • أن مقبس التيار المستمر DC يمكن أن يستخدم لشحن بطارية سيارات 12 فولت فقط.

注: • 直流插座仅可使用自动充电 12 伏蓄电池。

NOTA: • Puede utilizarse el receptáculo de CC para cargar sólo baterías del tipo de automóvil de 12 voltios.

Always use only the special cable for DC application (sold separately).

1. Connect the charging cables to the DC receptacle of the generator and then to the battery terminals.

دائماً استخدم فقط الكابل الخاص بأجهزة الشحن على مقبس التيار المستمر DC (بائع يشكّل منفصل).

• أول كلبات الشحن إلى قابس التيار المستمر DC للمولد الكهربائية والـ

اطراف البطارية.


仅可使用直流专用特殊电缆 (单售)。

1. 将充电电缆接至发电机的直流插孔，另一端接至蓄电池端子。

Emplee siempre sólo el cable especial para aplicaciones de CC (de venta por separado).

1. Conecte los cables de carga al receptáculo de CC del generador y luego a los terminales de la batería.

<CONNECTION ORDER> ﴿تسلاسل التوصيلات﴾ (联接顺序)



-10-

STOPPING THE ENGINE إيقاف المحرك PARADA DEL MOTOR

- Switch off the connected equipment and pull the inserted plug.
- أغلق الجهاز الكهربائي المرتبط وأسحب القابس الموصول.

- 关闭连接的装置开关，拔出插入的插头。

- Desconecte el equipo conectado y tire de la clavija insertada.



- Turn the eco-throttle switch to the ON or OFF.
- قم بتدوير مفتاح الخانق-الاقتصادي إلى وضع الفتح ON أو الغلق OFF.

- 打或关闭生态节气门开关。

- Ponga el interruptor del acelerador económico en la posición ON u OFF.

•OFF: DC Rated Current
• الايقاف: معدل التيار المستمر.
•关闭: 直流额定电流。
•OFF: Corriente nominal de CC

- OFF: DC Rated Current
• فتح ON: حوالي ثلث معدل التيار المستمر (AC output)
• (تستعمل خرج التيار المتقلب (AC))

• 打开: 直流额定电流的三分之一左右。(不使用交流输出)

- ON: About one-third of DC Rated Current (do not use the AC output)
•ON: Aproximadamente un tercio de la corriente nominal de CC (no emplee la salida de CA)

- Start the engine.
- قم بتشغيل المحرك.
4. 起动发动机
4. Arranque el motor.

4. عند أتمام إجراء التشغيل المزدوج، قم بأخذ الكابل/المقبس الخاص بالتشغيل المتوازي.

4. 完成并行操作时，卸下并行操作特殊电缆 / 插孔。

4. Cuando se haya realizado la operación en paralelo, extraiga el cable especial/receptáculo para operación en paralelo.

-11-

MAINTENANCE صيانة MANTENIMIENTO

MAINTENANCE SCHEDULE جدول الصيانة

- | Check | التفحص | Compruebe | Change | البديل | |
|-----------------------|---------|-----------|--------|--------|-----|
| First
مرة
أولاً | Primero | 20 | 50 | 100 | 300 |

	First مرة أولاً	20	50	100	300
First مرة أولاً	Primero	20	50	100	300
Check	التفحص	Compruebe	Change	البديل	
First مرة أولاً	Primero	20	50	100	300
Clean	التنظيف	Limpie	Check-Readjust	الفحص - إعادة التأرجض	Compruebe-reajuste

維修保养 MANTEINIMENTO

维修保养程序表 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

First مرة أولاً	20	50	100	300	Years سنوات años
Clean	التنظيف	Limpie	Check-Readjust	الفحص - إعادة التأرجض	Compruebe-reajuste
First مرة أولاً	Primero	20	50	100	300
Check	التفحص	Compruebe	Change	البديل	
First مرة أولاً	Primero	20	50	100	300

ملاحظة: يجب أجراء الخدمات هذه قبل وقبل موعد المخول.

*NOTA: El servicio de estos ítems debe realizarlo un concesionario autorizado Honda.


-12-

FUEL STRAINER lọc dầu COLADOR DE COMBUSTIBLE

- Remove the air cleaner case.
- أزّع كابح الشرارة من كاتم الصوت.

1. ازّع علبة منظف الهواء.

1. Extraiga la caja del filtro de aire.



- Remove the fuel strainer cup.
- قم بخلع قدر صنفان الوقود.

2. 卸下燃料滤清器。

2. Extraiga la tapa del colador de combustible.

- Clean the fuel strainer cup.
- نظف قدر صنفان الوقود.

3. 清扫堆积物。

3. Limpie los depósitos de carbonilla.

- Measure the clearance.
- قم بقياس الفاصل.


3. 测量间隙。

3. Mida la holgura.

- Install fuel strainer cup.
- قم بتركيب قدر صنفان الوقود.

4. 重新装上燃料滤杯。

4. Instale la taza del colador de combustible.



SPARK ARRESTER 火花消除器 PARACHISPAS

- Remove the spark arrester from the muffler. Consult an authorized Honda dealer.
- أزّع كابح الشرارة من كاتم الصوت. وقم باستشارة وكيل هوندا.


1. 从消音器上卸下火花消除器，咨询正规的本田产品经销商。

1. Extraiga el parachispas del silenciador. Consulte a un concesionario autorizado Honda.

- Clean the deposit.
- قم بتنظيف الواسب.

2. 清扫堆积物。

2. Limpie el depósito.



FUSE/BATTERY (EU30is only) 保險丝/蓄电池 (仅 EU30is)

Consult an authorized Honda dealer.

أستشير وكيل هوندا المخول.

咨询正规的本田产品经销商。

Consulte a un concesionario autorizado Honda

STORAGE 保管 ALMACENAJE

- Turn the Fuel Valve to the "ON" position.
- قم بتدوير صمام الوقود إلى موضع الفتح "ON".

1. 将燃料阀调至“打开 (ON)”位置。

1. Gire la válvula de combustible a la posición "ON".

TROUBLESHOOTING 故障排除 LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

- Engine does not start.
- لا يعمل المحرك

- 发动机无法起动

- El motor no arranca



- Check fuel.
- أقصى الوقود

1. 检查燃料。

1. Compruebe el combustible.



- Clean, readjust gap or replace.
- قم بالتنظيف، إعادة تأرجض الفجوة أو الاستبدال.

3. 清洁、调整间隙或更换。

3. Limpie, reajuste la holgura o reemplace.

